

WP-DEII.2623.31.2022

Krzyżowice, dnia 27 czerwca 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – wyjaśnienie

W nawiązaniu do udzielenia odpowiedzi na pytanie, dotyczące składania ofert dla zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej ul. Górka – Pszczyńska Pawłowice**” – **wyjaśniamy:**

PYTANIE:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w zakresie spełnienia warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, prawidłowym byłoby wykazanie robót, które zostały zrealizowane w ramach trwającego jeszcze kontraktu (przeprowadzone były odbiory częściowe)”

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego Wykonawca **musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia** - w okresie ostatnich 5 lat wykonał dwa zadania w zakresie wykonania sieci wodociągowej min. PE HD o średnicy Ø125 mm i długości 800 mb i przedłożyć referencje spełniające ten wymóg.

Należy podać informacje na podstawie, których, Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 4 zapytania ofertowego.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Wodociągów Pawłowice, termin składania ofert nie ulega zmianie – **oferty prosimy składać w systemie e-ZP do dnia 30.06.2022r., do godziny 11:00.**

Zatwierdzam:

WODOCIĄGI PAWŁOWICE

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Herok

/podpis na oryginale/

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:

Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43 – 250 Pawłowice
NIP: 638-164-24-18, REGON: 276258316

Odbiorca:

Wodociągi Pawłowice
ul. Orła 11, 43 – 254 Krzyżowice